

保護地下煤氣設施

GET ALLSAFE



緊急事故時

- 停止在嗅到煤氣味的位置及附近
施工
- 熄滅所有火種
- 離開漏氣地點
- 在安全地點致電**999**報警或
2880 6999通知煤氣公司

1

確保已取得煤氣公司圖則
以找出煤氣管之大約位置





2

使用喉管探測器及手掘探
孔確定煤氣管正確位置

3

切勿在煤氣管附近操作重型機械

4

小心西粉豎管及陰極
保護裝置之電線



5

- 在喉管附近切勿使用明火。
- 對外露喉管提供足夠支撐。
- 盡量避免外露聚乙烯喉管。

損毀氣體喉管可導致煤氣洩漏，危害施工者本身及公眾安全。



6

**如有需要，請與煤氣公司聯絡，
召開工地會議。**

電話：29631811

根據氣體安全規例規定在氣體喉管附近
進行工程的人士須確保：
採取合理步驟以確定氣體喉管所在位
置；及
採取合理措施以保護氣體喉管不受損
壞。

**抵觸法例最高可被罰款200,000元
及監禁12個月**